

## 1. Общие сведения об изделии

1.1. Шкаф марки ШАДУ:	_____
1.2. Номер заказа:	_____
1.3. Заводской номер:	_____
1.4. Наименование системы:	_____
1.5. Степень защиты оболочки:	IP31
1.6. Напряжение питания:	380/220В, 50 Гц
1.7. Габаритные размеры:	600x500x220

## 2. Условия эксплуатации

- 2.1. Температура воздуха от 0 °С до +40 °С
- 2.2. Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги не более 93%
- 2.3. Атмосферное давление от 86 до 106 кПа
- 2.4. Вибрация:
  - амплитуда не более 0,1 мм
  - частота 50 Гц
- 2.5. Внешнее магнитное поле:
  - напряженность не более 400 А/м
  - частота 50 Гц
- 2.6. Эксплуатация в агрессивной и взрывоопасной среде - нет

## 3. Правила хранения и транспортировки

- 3.1. Изделие должно транспортироваться в транспортной таре любым видом закрытого транспорта (в самолетах в отапливаемых отсеках) с защитой от дождя и снега
- 3.2. Условия транспортировки:
  - температура воздуха от -50 °С до +50 °С
  - относительная влажность воздуха. Без конденсации влаги не более 98%
  - воздействие вибраций в диапазоне частот от 10 до 150 Гц, с ускорением не более 0,5 м/с<sup>2</sup>
- 3.3. Условия хранения:
  - температура воздуха от +5 °С до +45 °С
  - относительная влажность воздуха. Без конденсации влаги не более 80%

- воздействие вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, с ускорением не более 0,35 м/с<sup>2</sup>

- 3.4. Выдержка в нормальных условиях перед включением в работу после транспортировки при отрицательных температурах не менее 12 часов

## Комплект поставки

1. Шкаф настенный
2. Руководство по эксплуатации
3. Паспорт
4. Гарантийный талон

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие поставляемого заказчику оборудования возложенным на него функциям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.
2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с дня даты выпуска.
3. Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

## Свидетельство о приемке

Шкаф автоматики дымоудаления зав. № \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ 26.30.50-001-35333100-2022

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

(подпись)

Крючев Е.А.

(расшифровка)

М.П. \_\_\_\_\_

(дата)

## Шкаф автоматики дымоудаления

ШАДУ

ТУ 26.30.50-001-35333100-2022

# ПАСПОРТ

Тюмень